



-23-

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY w NYSIE

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa  
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079  
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.90820.17.5.2021.KB

URZĄD GMINY  
w Łambinowicach  
Nysa, dnia 24 MAJ 2021

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr SB/40877/05/2021, pobranej z wodociągu publicznego w Łambinowicach (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona) w dniu 29.04.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek wody na 2021 rok, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy B.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przypomina, że **woda pochodząca z wodociągu publicznego w Łambinowicach jest warunkowo przydatna do spożycia** z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza, do czasu wykonania działań naprawczych, tj. do dnia 29.06.2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Nysie

*mgr Janusz Trzęsimiech*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Zawadzkiego 33  
48-316 Łambinowice
2. Urząd Gminy w Łambinowicach  
ul. Zawadzkiego 29  
48-316 Łambinowice
3. a/a oraz [www.pssenysa.pl](http://www.pssenysa.pl)

Sprawę prowadzi młodszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej Katarzyna Babińska.  
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: [higienakomunalna@pssenysa.pl](mailto:higienakomunalna@pssenysa.pl)

*wiepodlega*

ODRĘCZNA  
KOPIA  
NIEODRĘCZNA