



- 16 -

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY w NYSIE**

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352888, fax 77 4330079
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.43260.17.3.2019.AO

Nysa, dnia 05.04.2019r.

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań próbki wody nr 259/W/N/OL/19, pobranej z wodociągu publicznego w Łambinowicach (sieć: Łambinowice – Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach, ul. Zawadzkiego 33) w dniu 26.03.2019r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanych parametrów grupy A.

Oznaczone wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia, z wyjątkiem parametru mętność wynoszącego 1,4 NTU.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie zaleca doprowadzić parametr mętności do wartości określonej w załączniku nr 1C Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia, tj. 1,0 NTU.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
2. Urząd Gminy w Łambinowicach
ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
3. a/a oraz www.pssenysa.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nysie

mgr Janusz Trzęsimiech

Sprawę prowadzi asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata Ogórczak,
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: higienakomunalna@pssenysa.pl

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

