




# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NYSIE

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa  
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079  
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.90820.31.7.2021.AO

29 + 50  
DECYZJA 34/21



Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., Poz. 195), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., Poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., Poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust 4, ust 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2294),

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody nr 811.1/W/N/OL/21, nr 853.1/W/N/OL/21 oraz 854.1/W/N/OL/21, pobranej do badania w ramach monitoringu jakości wody w dniach 14.09.2021 r. oraz 21.09.2021 r., z wodociągu zakładowego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach przy ul. Obozowej 58, i rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

**stwierdza,**

**warunkową przydatność wody do spożycia** z wodociągu zakładowego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach przy ul. Obozowej 58, z uwagi na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego – bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk, przy jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 jtk,

**i nakazuje**

1. przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody podawanej do sieci z wodociągu zakładowego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach przy ul. Obozowej 58 pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2294) **w terminie do dnia 04.10.2021 r.,**
2. prowadzić skuteczny proces dezynfekcji wody,
3. **poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o stwierdzonych przekroczeniach badanych parametrów oraz o konieczności przegotowania wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi,**
4. niezwłocznie pisemnie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o wykonaniu działań naprawczych wymienionych w pkt 1, potwierdzając ich wykonanie wynikami badań laboratoryjnych wody.

**Decyzji w pkt 2 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., Poz. 735 z późn. zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie **zaleca** doprowadzić parametr mętności do wartości określonej w załączniku nr 1C Tabela 2 „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia, tj. 1,0 NTU.